



CERTIFIKÁLÓ ÉS TESZTELÉSI INSTITÚCIÓ, R. T.
ZLÍN, CSEHORSZÁG

13 040 számú OKLEVÉL

igazolja, hogy a

Alca PLAST, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Csehország

által gyártott

Univerzális ereszcsonna levélfogó AGV1, AGV2, AGV3, AGV4 típus

a következő paraméterekkel rendelkezik

Műszaki jellemzők	Mértékegység	Mért érték	Mérési eljárás (vizsgálati módszer)
Átfolyás a levélfogóban ¹⁾	l/s	6,5	ČSN EN 1253-2, subclause 11.1
Átfolyás a levélfogóban ²⁾	l/s	6,6	ČSN EN 1253-2, subclause 11.1
Átfolyás a levélfogóban ³⁾	l/s	8,1	ČSN EN 1253-2, subclause 11.1

¹⁾ AGV2S típusú szürke színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés.

²⁾ AGV4 típusú fekete színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés.

³⁾ AGV3, 305x155/110 típusú fekete színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés.

Az oklevél az alábbi ITC dokumentum alapján került kiadásra:

- Akkreditált laboratórium 313500413 számú 2012. 9. 18-i vizsgálati jegyzőkönyve, kidolgozta az ITC Zlín a.s. akkreditált laboratóriuma (Univerzális ereszcsonna levélfogó AGV2S, AGV4 típus).

- Laboratórium 313500484/1 számú 2013. 5. 20-i vizsgálati jegyzőkönyve, kidolgozta az ITC Zlín a.s. laboratóriuma (Univerzális ereszcsonna levélfogó AGV3 típus).

Az oklevél érvényes: 2015.10.31-ig

Kelt: Zlín, 2013.05.31




RNDr. Radomír Čevelík
főigazgató